



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, тел 712-87-48

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-24-220

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, каб. №6
(место составления акта)

17 час. 00 мин., 19.04.2019
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 20 марта 2019 года № 2-24-220
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка
(вид проверки)

Здания школы, расположенного по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.11, корп. 4, лит. А
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное учреждение № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга), ИНН 7816166300.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 19 ” апреля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.


Общая продолжительность проверки: « 1 » день (« 5 » часов) _____
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Константинова Елена Анатольевна – и.о. директора Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (приказ №128-рк от 01.04.2019)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «19» апреля 2019 г.



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

- не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Баранов Максим Романович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: - не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Константинова Елена Анатольевна – и.о. директора Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (приказ №128-рк от 01.04.2019)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ СОШ №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.11, корп. 4, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлялся

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что: предписание № 2-24-805/1/1 от 28.12.2018 выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не

проводившей.

4. Фототаблица на _____ листах
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: -
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Баранов Максим Романович – инспектор ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 19 ” апреля 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Константинова Елена Анатольевна – и.о. директора Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (приказ №128-рк от 01.04.2019)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)